

調査地																																				
	ID	A	A1	A2	B	C	D	E	F	H	H2	H3	H4	J	K0	K1	K2	V	V3	O1	O2-1	O2-2	O2-3	O3	S	S2	S3	S4	S5	X1	X3	Y	b-1	b-2		
採取日	As（砒素） 単位：mg/L																																			
2023/6/30	0.091				0.074	<0.001	0.071	0.028	0.015																											
2023/7/3	11.000				0.021	<0.001	0.061	0.019	0.012																											
2023/7/4																																				
2023/7/5				15.9																																
2023/7/6							0.007	0.008		0.008																										
2023/7/7		21					0.021				0.018	0.017	0.020	0.017																		<0.001	0.10			
2023/7/8		23	18.0	0.006	<0.001	0.008								0.003																	<0.001					
2023/7/9		21	18.0	0.003	<0.001	0.008							0.009	0.002																			0.11	0.005		
2023/7/10		20	16.0	0.005	<0.001	0.007								0.004		0.008		0.14															0.10			
2023/7/11		22	16.0	0.049	0.001	0.041								0.003		0.011			<0.001	0.140	0.53				0.280											
2023/7/12		21	17.0	0.010	0.002	0.015							0.014	0.004		0.007				0.130																
2023/7/13		21		0.130	0.001	0.090	0.006				0.018	0.018	0.069			0.006	0.002			0.120		0.095		0.077	0.001											
2023/7/14		17	11.0	0.011	<0.001	0.027					0.024	0.023	0.024	0.004		0.004	0.001			0.100				0.300												
2023/7/15		22	13.0	0.007	<0.001	0.015					0.012	0.012	0.012	0.005		0.009			<0.001	0.097						0.001					<0.001					
2023/7/16		27	20.0	0.003	<0.001	0.007					0.01	0.010	0.007	0.003	0.230	0.008			<0.001	0.078											<0.001					
2023/7/17		20	13.0	0.006	<0.001	0.008					0.009	0.010	0.009	0.003	0.190	0.011			<0.001	0.053											<0.001					
2023/7/18		20	13.0	0.011	<0.001	0.012					0.012	0.012	0.011	0.003	0.079	0.009			<0.001	0.054											<0.001					
2023/7/19		21	15.0	0.005	<0.001	0.008					0.009	0.010	0.010	0.003	0.059	0.008			<0.001	0.048	0.13	0.009									<0.001					
2023/7/20		21	15.0	0.003	<0.001	0.006					0.007	0.007	0.007	0.003	0.036	0.006			<0.001	0.030						0.001	0.001	0.001		<0.001						
2023/7/21		22	15.0	0.003	<0.001	0.006					0.006	0.006	0.005	0.003	0.040	0.005			<0.001	0.030											<0.001					
2023/7/22		21	14.0	0.004	0.001	0.005					0.005	0.004	0.004	0.003	0.032	0.006			<0.001	0.024											<0.001					
2023/7/23		21	12.0	0.017	0.016	0.019					0.009	0.005	0.006	0.003	0.030	0.006			<0.001	0.020											<0.001					
2023/7/24		18	12.0	0.004	<0.001	0.006					0.006	0.007	0.006	0.003	0.025	0.016			<0.001	0.016											<0.001					
2023/7/25		18	12.0	0.025	0.007	0.013					0.006	0.007	0.011	0.004	0.052	0.020			<0.001	0.019							0.001				<0.001					
2023/7/26		20	14.0	0.010	<0.001	0.010					0.008	0.009	0.010	0.004	0.033	0.009			<0.001	0.019							0.001				<0.001					
2023/7/27		18	11.0	0.014	<0.001	0.011					0.01	0.011	0.014	0.003	0.033	0.005			<0.001	0.014											<0.001					
2023/7/28		19	15.0	0.013	0.001	0.015					0.011	0.012	0.016	0.004	0.032	0.005			0.022	0.017											<0.001					
2023/7/29		18	11.0	0.007	<0.001	0.011					0.01	0.011	0.011	0.003	0.029	0.004			<0.001	0.060											<0.001					
2023/7/30		22	15.0	0.012	0.002	0.009					0.029	0.009	0.009	0.003	0.140	0.004			<0.001	0.014											<0.001					
2023/7/31		20	9.3	0.042	0.001	0.010					0.007	0.007	0.010	0.004	0.031	0.005			<0.001	0.018											<0.001					

冬季の検査は通行規制・積雪状況等に応じ適宜中止致します。
 ご参考：水道水質基準（0.01mg/L）、農業用水基準値（0.05mg/L）

ご参考：水道水質基準（0.01mg/L）、農業用水基準値（0.05mg/L）

調査地																																			
	ID	A	A1	A2	B	C	D	E	F	H	H2	H3	H4	J	K0	K1	K2	V	V3	O1	O2-1	O2-2	O2-3	O3	S	S2	S3	S4	S5	X1	X3	Y	b-1	b-2	
採取日	As (砒素) 単位: mg/L																																		
2023/9/1					0.003	<0.001	0.004				0.002	0.002	0.003	0.01	0.022	0.032			<0.001	0.004											<0.001				
2023/9/2					0.001	<0.001	0.001				0.002	0.002	0.001	0.001	0.008	0.003			<0.001	0.004											<0.001				
2023/9/3					<0.001	<0.001	0.001				0.001	0.001	0.001	<0.001	0.007	0.002			<0.001	0.002											<0.001				
2023/9/4					<0.001	<0.001	0.001				0.001	0.001	0.001	0.001	0.007	0.002			<0.001	0.002											<0.001				
2023/9/5					<0.001	<0.001	0.001				0.001	0.001	0.001	0.001	0.006	0.002			<0.001	0.002											<0.001				
2023/9/6					<0.001	<0.001	0.001				0.001	0.001	0.001	0.001	0.006	0.003			<0.001	0.002											<0.001				
2023/9/7					<0.001	<0.001	0.001				0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.002			<0.001	0.002											<0.001				
2023/9/8					<0.001	<0.001	0.001				0.001	0.001	0.001	0.001	0.006	0.002			<0.001	0.002											<0.001				
2023/9/9					<0.001	<0.001	0.001				0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.002			<0.001	0.002											<0.001				
2023/9/10					<0.001	<0.001	0.001				0.001	0.001	0.001	0.001	0.006	0.002			<0.001	0.002											<0.001				
2023/9/11					<0.001	<0.001	0.001				0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.002			<0.001	0.001											<0.001				
2023/9/12					0.001	0.001	0.001				0.002	0.002	0.002	0.001	0.008	0.046			<0.001	0.002											<0.001				
2023/9/13					<0.001	<0.001	0.001				0.001	0.001	0.001	0.001	0.006	0.002			<0.001	0.001											<0.001				
2023/9/14					<0.001	<0.001	<0.001				0.001	0.001	<0.001	0.001	0.005	0.002			<0.001	0.001											<0.001				
2023/9/15					<0.001	<0.001	0.001				0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.001			<0.001	0.001											<0.001				
2023/9/16					<0.001	<0.001	<0.001				0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.001			<0.001	0.001											<0.001				
2023/9/17					<0.001	<0.001	<0.001				0.001	0.001	<0.001	0.001	0.004	0.001			<0.001	0.001											<0.001				
2023/9/18					0.001	<0.001	0.001				0.002	0.002	0.001	0.004	0.006	0.004			<0.001	0.001											<0.001				
2023/9/19					<0.001	<0.001	0.001				0.001	0.001	0.001	0.001	0.006	0.002			<0.001	0.001											<0.001				
2023/9/20					<0.001	<0.001	<0.001				0.001	0.001	0.001	0.001	0.006	0.002			<0.001	0.001											<0.001				
2023/9/21					<0.001	<0.001	<0.001				0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.001			<0.001	0.001											<0.001				
2023/9/22					<0.001	<0.001	<0.001				0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.004	0.001			<0.001	0.001											<0.001				
2023/9/23					<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.004	0.001			<0.001	0.001											<0.001				
2023/9/24					<0.001	<0.001	<0.001				0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.004	0.001			<0.001	0.001	0.042	<0.001									<0.001				
2023/9/25					<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.004	0.001			<0.001	0.001											<0.001				
2023/9/26					<0.001	<0.001	<0.001				0.001	0.001	<0.001	0.001	0.004	0.001			<0.001	0.001											<0.001				
2023/9/27					0.001	<0.001	<0.001				0.001	0.001	<0.001	0.001	0.004	0.001			<0.001	0.001							0.001				<0.001				
2023/9/28					<0.001	<0.001	<0.001				0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001			<0.001	0.001											<0.001				
2023/9/29					<0.001	<0.001	0.001				0.001	0.001	0.001	0.002	0.006	0.001			<0.001	0.001											<0.001				
2023/9/30					<0.001	<0.001	0.001				0.001	0.001	0.001	0.002	0.006	0.001			<0.001	0.002											<0.001				

冬季の検査は通行規制・積雪状況等に応じ適宜中止致します。
 ご参考：水道水質基準（0.01mg/L）、農業用水基準値（0.05mg/L）

ご参考：水道水質基準（0.01mg/L）、農業用水基準値（0.05mg/L）

調査地																																			
	ID	A	A1	A2	B	C	D	E	F	H	H2	H3	H4	J	K0	K1	K2	V	V3	O1	O2-1	O2-2	O2-3	O3	S	S2	S3	S4	S5	X1	X3	Y	b-1	b-2	
採取日	As (砒素) 単位: mg/L																																		
2023/11/1					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.004	0.001			<0.001	<0.001											<0.001				
2023/11/2					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.003	0.001			<0.001	<0.001											<0.001				
2023/11/3					<0.001		<0.001				0.002	<0.001	<0.001	0.001	0.003	0.001			<0.001	0.001											<0.001				
2023/11/4					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.011	0.001			<0.001	<0.001											<0.001				
2023/11/5					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.003	0.001			<0.001	<0.001	0.01	<0.001									<0.001				
2023/11/6					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.003	0.001			<0.001	0.001											<0.001				
2023/11/7					<0.001		<0.001				<0.001	0.001	<0.001	0.002	0.003	0.001			<0.001	<0.001											<0.001				
2023/11/8					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001			<0.001	<0.001											<0.001				
2023/11/9					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.003	0.001			<0.001	<0.001											<0.001				
2023/11/10					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.003	0.001			<0.001	<0.001											<0.001				
2023/11/11					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.003	0.001			<0.001	<0.001															
2023/11/12					0.001		<0.001					<0.001	<0.001		0.002				<0.001	<0.001															
2023/11/13					<0.001		<0.001					<0.001			0.002				<0.001	<0.001											<0.001				
2023/11/14					<0.001		<0.001					<0.001			<0.001				<0.001	<0.001											<0.001				
2023/11/15					<0.001		<0.001					<0.001	<0.001		0.003				<0.001	<0.001											<0.001				
2023/11/16					<0.001		<0.001						<0.001		0.002				<0.001	<0.001											<0.001				
2023/11/17																			<0.001												<0.001				
2023/11/18																			<0.001												<0.001				
2023/11/19																			<0.001												<0.001				
2023/11/20																			<0.001												<0.001				
2023/11/21																			<0.001												<0.001				
2023/12/14					0.001														<0.001	<0.001			0.001								<0.001				

冬季の検査は通行規制・積雪状況等に応じ適宜中止致します。
 ご参考：水道水質基準（0.01mg/L）、農業用水基準値（0.05mg/L）

調査地																																			
ID	A	A1	A2	B	C	D	E	F	H	H2	H3	H4	J	K0	K1	K2	V	V3	O1	O2-1	O2-2	O2-3	O3	S	S2	S3	S4	S5	X1	X3	Y	b-1	b-2		
採取日	As (砒素) 単位: mg/L																																		
2024/1/12				<0.001														<0.001	<0.001			0.002							<0.001					<0.001	
2024/1/18																			<0.001	<0.001			0.002							<0.001				<0.001	
2024/2/8				<0.001															<0.001	<0.001			0.002							<0.001					<0.001
2024/3/8				<0.001															<0.001	<0.001			0.002							<0.001					<0.001
2024/3/18				<0.001		<0.001						<0.001		0.002	0.001				<0.001	0.001						<0.001				<0.001					<0.001
2024/3/25				<0.001		<0.001						<0.001		0.002	<0.001				<0.001	0.001										<0.001					<0.001
2024/4/3				<0.001		<0.001						<0.001		0.002	<0.001				<0.001	<0.001										<0.001					<0.001
2024/4/8				<0.001		<0.001						<0.001		0.001	0.001				<0.001	<0.001										<0.001					<0.001
2024/4/15				<0.001		<0.001						<0.001		0.002	0.002				<0.001	<0.001						0.002				<0.001					<0.001
2024/4/22				<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001										<0.001					<0.001
2024/5/1				<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001				<0.001	<0.001										<0.001					<0.001
2024/5/8				<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.001				<0.001	<0.001										<0.001					<0.001
2024/5/13				<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001				<0.001	<0.001						0.001				<0.001					<0.001
2024/5/20				<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.001				<0.001	<0.001										<0.001					<0.001
2024/5/30				<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.001				<0.001	<0.001										<0.001					<0.001
2024/6/3				<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.003	0.001				<0.001	<0.001										<0.001					<0.001
2024/6/10				<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.003	0.001				<0.001	<0.001										<0.001					<0.001
2024/6/17				<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.001				<0.001	<0.001						0.001				<0.001					<0.001
2024/6/20																																		0.008	<0.001
2024/6/24				<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.003	0.002	0.001				<0.001	<0.001										<0.001					<0.001
2024/7/3				<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.001				<0.001	<0.001										<0.001					<0.001
2024/7/8				<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.003	0.002	0.001				<0.001	0.001										<0.001					<0.001
2024/7/17				<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.003	0.002	0.001				<0.001	0.001							0.001			<0.001			0.025	<0.001	
2024/7/22				<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.004	0.002	0.001				<0.001	0.001										<0.001					<0.001
2024/7/29				<0.001	<0.001	0.002				0.002	0.003	0.002		0.002	0.004				<0.001	0.001										<0.001					<0.001

調査地																																		
A	調査現場内の湧出水																																	
A1	調査現場（地下）																																	
A2	調査現場内の処理水																																	
B	ちゅぼし																																	
C	にせこばし																																	
D	ニセコアンペツニ号川取水口																																	
E	ニセコアンペツニ号川とニセコアンペツ川との合流静地点																																	
F	ニセコアンペツニ号川とニセコアンペツニ号川の合流点の下流																																	
H	取水口下流																																	
H2	農業用水																																	
H3	農業用水																																	
H4	用水路																																	
K0	馬場川0																																	
K1	馬場川1																																	
K2	馬場川2																																	
V	農林父																																	
V3	農林父（地下井戸水）																																	
O1	大沼沼1																																	
O2-1	大沼沼2（湧出ポイント）北																																	
O2-2	大沼沼2（湧出ポイント）南																																	
O2-3	大沼沼2（湧出下流）																																	
O3	大沼沼3（引き込む冷水）																																	
S	尻別川 馬場川下流																																	
S2	尻別川 アンペツ川下流																																	
S3	尻別川 龍越下流ろ水機場																																	
S4	尻別川 大谷湖ろ水機場																																	
S5	尻別川 初田湖ろ水機場																																	
X1	日の出が丘 地下水																																	
X3	日の出が丘 温泉																																	
Y	アンペツ川下流 生活排水																																	
b-1	地下水観測孔																																	
b-2	地下水観測孔																																	
採取日	As（砒素） 単位：mg/L																																	
2024/8/5				<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.003	0.005			<0.001	0.001											<0.001					
2024/8/19				<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001			<0.001	0.001						0.001					<0.001			0.012	<0.001	
2024/9/4				<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001			<0.001	0.001											<0.001			0.044	<0.001	
2024/9/9				0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001			<0.001	0.001											<0.001					
2024/9/18				<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001			<0.001	0.001							0.001				<0.001			0.07	<0.001	
2024/10/2																															0.027	<0.001		
2024/10/10				<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001			<0.001	<0.001							0.001				<0.001					
2024/10/17																																0.003	<0.001	
2024/10/30																																0.024	<0.001	
2024/11/6				<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001			<0.001	<0.001						<0.001				<0.001					<0.001	<0.001
2024/11/14																																<0.001	<0.001	
2024/12/16				<0.001									0.001				<0.001	0.001											<0.001					
2025/1/20				<0.001									0.001				<0.001	<0.001											<0.001					
2025/2/17				<0.001									0.001				<0.001	0.001											<0.001					
2025/3/10				<0.001									0.001				<0.001	0.001											<0.001					
2025/4/21				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	0.001	<0.001			<0.001	0.001										<0.001						

冬季の検査は通行規制・積雪状況等に応じ適宜中止致します。
ご参考：水道水質基準（0.01mg/L）、農業用水基準値（0.05mg/L）